



Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015  
Separatkloakering af del af 'Strukturplan for Saksild, 2007',  
herunder rammeområde 3.B.10

**Teknik & Miljø**  
Rådhusgade 3  
8300 Odder

09-09-2019  
Sags Id. S2019-4480

### Indholdsfortegnelse

1. Baggrund og indledning
2. Lovgrundlag
3. Miljøvurdering
4. Areal og ejerforhold
5. Kloakopland og kloakeringsprincip - status og plan
6. Afgivelse af areal og tinglysning
7. Betalings- og ejerforhold
8. Påvirkning af renseanlæg
9. Offentliggørelse og ikrafttræden
10. Endelig vedtagelse

Sagsbeh.  
Steen Terkildsen  
Tlf. 8780 4057  
steen.terkildsen@odder.dk

Dok id. D2019-103270

Side 1/5

### Bilag

Renseanlægsskema  
Oversigtskort  
Miljøvurdering – screening

#### 1. Baggrund og indledning

Dette tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i del af 'Strukturplan for Saksild, 2007', herunder rammeområde 3.B.10 i Saksild, som markeret på vedlagte bilag 2.

Del af gældende spildevandsplan udvides vedrørende kloakopland C37 til at omfatte 'Strukturplan for Saksild, 2007', jf. bilag 2. Kloakoplandet C37, udvides dermed til at omfatte fremtidigt kloakopland A37a og eksisterende kloakopland C35. Udbygningen af kloakoplandet C37 sker i overensstemmelse med udbygningsrækkefølgen i lokalplanlægning af delområderne i 'Strukturplan for Saksild, 2007'. Tillægget til spildevandsplanen omfatter således kommende lokalplanlagte og udstykkede ejendomme i kloakoplandene C37a og C35.

'Strukturplan for Saksild, 2007' er i Spildevandsplan 2015 udlagt til spildevandskloakering. Kloakeringsprincippet ændres til. Spildevandsplanen udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning og planens tekst del ændres ikke med tillægget.

Spildevandsplan 2015 for Odder Kommune med vedtagne tillæg er det planmæssige grundlag for tiltag på spildevandsområdet.

## **2. Lovgrundlag**

Tillægget er udarbejdet med baggrund i følgende lovgrundlag:

*Lov om miljøbeskyttelse; LBK nr. 241 af 13/03/2019*

*Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4; BEK nr. 1469 af 12/12/2017*

*Lov om miljøvurdering af planer og programmer; LBK nr. 1225 af 25/10/2018.*

## **3. Miljøvurdering**

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening for at afgøre, om tillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillægget til spildevandsplanen vurderes at være omfattet af lovens § 2 stk. 1.

Da spildevandstillægget fastlægger en mindre ændring af allerede vedtaget regnvandshåndtering betyder det jf. lovens § 3 stk. 2, at der udelukkende skal gennemføres en miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet eller, som bør vurderes mere indgående.

Med udgangspunkt i ovenstående har Odder Kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 for Odder Kommune.

Screeningsresultatet er offentliggjort sideløbende med dette udkast den 22. maj 2019.

## **4. Areal og ejerforhold**

Delområdet for omfattede 'Strukturplan for Saksild, 2007' er privatejet.

## **5. Kloakopland og kloakeringsprincip - status og plan**

I status er oplandet C37a ikke kloakeret. Oplandet C35 er i status spildevandskloakeret. Princippet for C35 ændres med tillægget til separatkloakeret. Ændringen i kloakeringsprincippet skal udmøntes i forbindelse med lokalplanlægning af ejendommens fremtidige bebyggelse i henhold til 'Strukturplan for Saksild, 2007'.

I plan ledes spildevand via gravitation til fælles pumpestation. Fra pumpestationen pumpes spildevandet til Odder Renseanlæg, hvor det renses og udledes via udløbsledning til Saksild Bugt.

## **6. Afgivelse af areal og tinglysning**

I forbindelse med offentlig kloakering vil det ikke blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg herunder pumpestationer på private arealer.

## **7. Betalings- og ejerforhold**

Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold eller ejerforhold.

## 8. Påvirkning af Odder Renseanlæg

Spildevandet pumpes til Odder Renseanlæg, som kan modtage det afledte spildevand under gældende udledningstilladelse og dimensionering.

## 9. Offentliggørelse og ikrafttræden

Udkast til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger fra den 22. maj 2019 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget/modtaget følgende indsigelser mod tillægget i høringsperioden.

## 10. Endelig vedtagelse

Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er vedtaget af Odder byråd den 2. september 2019.

Tillægget træder i kraft på datoen for annoncering af vedtagelsen, den 2. september 2019.

Odder Kommune, den 9. september 2019.



Uffe Jensen  
Borgmester

/



Henning Haahr  
Kommunaldirektør

## Bilag - Renseanlægsskema, Odder Renseanlæg

<b>U-skema – Odder Renseanlæg</b>	
Renseanlæg:	Odder Renseanlæg, Rude Havvej 9, 8300 Odder Matr. nr. 23bø, Odder By, Odder
UTM-kordinater for anlæg:	572.560 / 6.205.500
Anlægstype:	MBNDKF (mekanisk, biologisk, nitrificerende, denitrificerende, kemisk, filtrering)
<b>1. udløbsnummer (renset spildevand):</b>	U1c
UTM-kordinater for 1. udløb:	578.870 / 6.204.605
Primær recipient:	Saksild Bugt
Målsætning for Saksild Bugt:	Generel
Længde af udløbsledning:	700 m
Dybde ved udløbsledning:	9 m
<b>2. udløbsnummer (renset spildevand):</b>	U71a
UTM-kordinater for 2. udløb:	572.460 / 6.205.500
Primær recipient:	Odder Å
Målsætning for Odder Å:	God kemisk og økologisk tilstand jf. Vandplan – Hovedvandområde Horsens Fjord.
Medianminimumsvandføring:	50 l/s
Vandløbssystem:	Norsminde Fjord
Målsætning for Norsminde Fjord:	Generel
<b>3. udløbsnummer (udløb fra sparebassin):</b>	U72a
UTM-kordinater for 3. udløb:	572.460 / 6.205.500
Primær recipient:	Odder Å
Målsætning for Odder Å:	God kemisk og økologisk tilstand jf. Vandplan – Hovedvandområde Horsens Fjord.
Medianminimumsvandføring:	50 l/s
Vandløbssystem:	Norsminde Fjord
Målsætning for Norsminde Fjord:	Generel
Kloakoplande:	Omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan med tillæg og enkelte oplande i Aarhus Kommune (G 30-31, G 33, G50)
Godkendt kapacitet:	Revideret til 32.000 PE (kan opgraderes til 38.000 PE)
Tørvejsmængde:	2.000.000 m <sup>3</sup> /år

**Bilag – oversigtskort, 'Strukturplan for Saksild, 2007'.**



*Forslag til bebyggelsesplan fra 'Strukturplan for Saksild', marts 2007 med lokalplanområdets omtrentlige placering*